21040 UBOLDO-VARESE-ITALY
Via Caduti della Liberazione , 53
Mail Address : P.O. Box 13 UBOLDO
Part. I.V.A. 01570130128

LU-VE exchangers

Phone : (39) 02/96716.1
Fax : (39) 02/96780560
e-mail:info@luve.it
www.luve.it

CONDENSATORI VENTILATI – CLASSIFICAZIONE PED COME TUBAZIONI

PS max 3,0MPa
TS min/max -10 + 55°C
Nota: la TS per il solo piping è -20°C + 130°C

STN – STFT - STVF	Tutti i modelli rientrano nella classificazione Articolo 4.3
SHVN 330 – LMC3N - SHVS 330 – SAV 300	Tutti i modelli rientrano nella classificazione Articolo 4.3
SHVN 350 e SUB	Tutti i modelli rientrano nella classificazione Articolo 4.3 a meno dei modelli 61/2; 76/0; 81/6; 57/1; 66/0; 76/1 che sono in Categoria I
SHVS 350 e SUB	Tutti i modelli rientrano nella classificazione Articolo 4.3 a meno dei modelli 48/1; 54/0; 41/1; 50/0; 54/8 che sono in Categoria I
SAV5N – LMC5N e SUB	Tutti i modelli rientrano nella classificazione Articolo 4.3, a meno dei modelli 4332; 4346; 4347; 4366; 4367; 2532 che sono in Categoria I
SAV5N – LMC5S e SUB	Tutti i modelli rientrano nella classificazione Articolo 4.3 a meno dei modelli 4446; 4465; 4466; 2535 che sono in Categoria I
SAV5R – LMC5R e SUB	Tutti i modelli rientrano nella classificazione Articolo 4.3 a meno dei modelli 4546; 4565; 4566 che sono in Categoria I
EAV5N	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 5310; 5311; 5320 che sono in Articolo 4.3
EAV5S	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli:5410; 5411; 5420 che sono in Articolo 4.3
EAV5R	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 5510; 5511; 5520 che sono in Articolo 4.3
LMC6F	Tutti i modelli rientrano nella categoria I a meno dei modelli: 3511; 3512; 3521; che risultano in Articolo 4.3
LMC6N	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 3513; 3514; 3515; 3523; 3524; 3533; 3534; che sono in Articolo 4.3

21040 UBOLDO-VARESE-ITALY
Via Caduti della Liberazione , 53
Mail Address : P.O. Box 13 UBOLDO
Part. I.V.A. 01570130128

LU-VE exchangers

Phone : (39) 02/96716.1
Fax : (39) 02/96780560
e-mail:info@luve.it
www.luve.it

LMC6S	Tutti i modelli rientrano in Articolo 3 tranne il modello 3546 che è in Categoria I
LMC6R	Tutti i modelli rientrano in Articolo 3 tranne il modello 3548 che è in Categoria I
SAV6N	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 6410; 6411; 6420 che sono in Articolo 4.3
SAV6S	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 6510; 6511; 6520 che sono in Articolo 4.3
SAV6R	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 6610; 6611; 6620 che sono in Articolo 4.3
EAV6F / SAV7N e SUB	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 7311; 7312; 8411; 8412 che sono in Articolo 4.3
EAV6N e SUB	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 7410; 7411; 7420 che sono in Articolo 4.3
EAV6S e SUB	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 7510; 7511; 7520 che sono in Articolo 4.3
EAV6R e SUB	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 7610; 7611; 7620; 7621 che sono in Articolo 4.3
SAV8S	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 2111; 2112 che sono in Articolo 4.3
SAV8T	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 3110; 3111; 3112 che sono in Articolo 4.3
EAV8S	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 7111; 7112 che sono in Articolo 4.3
EAV8T	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 8110; 8111;8112 che sono in Articolo 4.3
EHV90F	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I
EAV9N	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 6111; 6112 che sono in Articolo 4.3

SY

21040 UBOLDO-VARESE-ITALY
Via Caduti della Liberazione , 53
Mail Address : P.O. Box 13 UBOLDO
Part. I.V.A. 01570130128

LU-VE® exchangers

Phone : (39) 02/96716.1
Fax : (39) 02/96780560
e-mail:info@luve.it
www.luve.it

EAV9X	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 1110; 1111; 1112 che sono in Articolo 4.3
EAV9U	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 5110; 5111 che sono in Articolo 4.3
XAV 900 – 1000	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: XAV9X 7911; XAV9U 1911; XAV10S 4711 che sono in Articolo 4.3
XDHVF	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I, a meno dei modelli 1114, 1115 che sono in Articolo 4.3
XDHVN	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I, a meno dei modelli 2114, 2115 che sono in Articolo 4.3
XDHVS	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I, a meno dei modelli 3114, 3115 che sono in Articolo 4.3
XDHVX	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I, a meno dei modelli 4113, 4114, 4115, 4123 che sono in Articolo 4.3
XDHVT	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I, a meno dei modelli 5113, 5114, 5115, 5123 che sono in Articolo 4.3
XDHVU	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I, a meno dei modelli 6113, 6114, 6123 che sono in Articolo 4.3
EHVD	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I
SHVC	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno del modello: SHVC N1 S/T che è in Articolo 4.3
RAD	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 2111; 2112 che sono in Articolo 4.3

Si precisa inoltre che la:

PS max 3,0 MPa
TS min/max -20 +130°C

Si tenga comunque in debita considerazione che la TS riguarda unicamente il piping (in pressione), infatti tale valore si riduce a –10 +55°C in ottemperanza alle limitazioni prescritte dal costruttore dei gr. Ventilanti installati e della regolazione installati sugli scambiatori di calore.

N.B. Si precisa che gli apparecchi sopra richiamati sono quelli a catalogo LU-VE in vigore alla presente data.

NOTA 1: Desurriscaldatori speciali x fluido CO2, (Ps=4,5 Mpa)

I prodotti delle famiglie SAV-EAV indicati nella precedente tabella possono essere forniti in questa versione speciale.
Tutti i prodotti della famiglia Desurriscaldatori CO2 rientrano in CAT I con:
PS 4,5 MPa TS -20 +150°C (collettori speciali)

NOTA 2: Desurriscaldatori speciali x fluido CO2, (Ps=6 Mpa)

I prodotti delle famiglie SAV-EAV indicati nella precedente tabella possono essere forniti in questa versione speciale.
Tutti i prodotti della famiglia Desurriscaldatori CO2 rientrano in CAT I con:
PS 6 MPa TS -20 +150°C (collettori speciali)

NOTA 3: Condensatori speciali x fluido R410A

Tutti i prodotti indicati nella precedente tabella possono essere forniti nella versione speciale x fluido R410A, ad esclusione degli STN STFT ed STVF.
Tutti i prodotti della famiglia speciale x fluido R410A rientrano in CAT I con:
PS 4,5 MPa TS -20 +130°C (collettori speciali)

Uboldo, 25/10/2022

Stefano Filippini
Technical Director